



PROFIBUS Kompetenzzentrum

Morgartenstrasse 2c

3014 Bern

e-mail: profibus@isbe.ch



SAIA-PCD mit PROFIBUS-DP/PA

Peripherie:

PA-Gerät: Differenzendruckmessgerät

Hersteller:

Endress & Hauser Flowtec AG

Bezeichnung:

Deltabar S

Bestellnummer:

PMD230-AP3F1EM1C

IDENT:

1504H

GSD:

Eh__1504.gsd

BMP:

Eh1504_n.bmp



Eigenschaften:

- Freeze supported (nicht getestet)
- max TSDR auf 1000 gesetzt
- Slot Time auf 1050 gesetzt
- Adresse und Parameter mit Druckschalter einstellbar

Getestet mit:

- PCD1.M1 VB55
- Bitrate 93.75Bit/s (Koppler Pepperl & Fuchs)

Getestete Funktionen:

Datenaustausch:

Es wurden nur zyklisch Daten ausgetauscht.

Durchführung:

Getestet am 08.12.98 durch Max Felser mit Programm „Deltabar_Test“