



Berner Fachhochschule

Hochschule für  
Technik und Architektur Bern

## PROFIBUS Kompetenzzentrum

Morgartenstrasse 2c

3014 Bern

e-mail: profibus@isbe.ch



## SAIA-PCD mit PROFIBUS-DP

Peripherie: **Klemmen**  
Hersteller: **Siemens**

Bezeichnung: **ET200L-SC**  
Bestellnummer: 193-1CH00-0XA0  
IDENT: 8027 H (33807 D)  
GSD: siem8027.gsd  
BMP: nicht im Lieferumfang

### Eigenschaften:

- Modularer Slave der aber in der GSD als fixer Slave dargestellt wird
- Bitrate maximal 1,5Mbit/s
- Adressen nur bis 99 möglich

### Getestet mit:

- PCD7.F750 Version V001
- PCD2.M1 VB6C
- PCD1.M1 VB55
- PG4\_32 V \$193
- PROFIBUS-DP mit 1.5 Mbit/s (Standardparameter)

### Getestete Funktionen:

Konfiguration:

***Dieser Slave kann von einer Fremdsteuerung nicht richtig konfiguriert werden und kann somit nur mit Siemens Steuerungen konfiguriert werden.***

### Durchführung:

Getestet am 7.10.98 durch Max Felser mit Programm „siemens“