



PROFIBUS Kompetenzzentrum

Morgartenstrasse 2c

3014 Bern

e-mail: profibus@isbe.ch



SAIA-PCD mit PROFIBUS-DP/PA

Peripherie: **PA-Gerät: Drucksensor (Absolut oder Differenz)**
Hersteller: **Siemens**

Bezeichnung: Sitrans
Bestellnummer:
IDENT: 804B H
GSD: sip1804.gsd
BMP: kein Bitmap

Eigenschaften:

- Kein Freeze
- max TSDR auf 1000 gesetzt
- Slot Time auf 1050 gesetzt
- Adresse mit Druckschalter einstellbar
- Parameter nur mit PDM (Prozess Data Manager) Werkzeug einstellbar

Getestet mit:

- PCD1.M1 VB55
- Bitrate 93.75Bit/s (Koppler Pepperl & Fuchs)

Getestete Funktionen:

Datenaustausch:

Es wurden nur zyklisch Daten ausgetauscht.

Durchführung:

Getestet am 08.12.98 durch Max Felser mit Programm „Siemens“